

施設名: 焼津市上水(坂本加圧ポンプ所) 採水場所: 焼津市坂本413-2 坂本加圧ポンプ所

| 項目                              | 単位     | 基準値        | 4/4   | 5/9     | 6/6   | 7/4   | 8/2        | 9/5   | 10/3  | 11/7    | 12/5  | 1/4   | 2/6     | 3/6   | 測定回数 | 不適合回数 | 平均値        | 最大値        | 最小値        | 最大値検出日     |
|---------------------------------|--------|------------|-------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 水温                              | °C     | -          | 16.1  | 18.2    | 20.0  | 20.8  | 22.3       | 23.0  | 21.0  | 19.0    | 17.8  | 14.2  | 13.4    | 14.2  | 12   | ---   | 18.3       | 23.0       | 13.4       | 2016/09/05 |
| 気温                              | °C     | -          | 21.6  | 17.6    | 25.0  | 31.9  | 31.4       | 28.1  | 25.5  | 16.7    | 18.5  | 12.4  | 11.5    | 12.3  | 12   | ---   | 21.0       | 31.9       | 11.5       | 2016/07/04 |
| 残留塩素                            | mg/L   | -          | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 0.3   | 0.3        | 0.3   | 0.3   | 0.3     | 0.2   | 0.2   | 0.2     | 0.2   | 12   | ---   | 0.2        | 0.3        | 0.2        | 2016/07/04 |
| 一般細菌                            | CFU/mL | 100以下      | 0     | 0       | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 12   | 0     |            | 0          | 0          | ---        |
| 大腸菌                             | -      | 検出されないこと   | 検出しない | 検出しない   | 検出しない | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない | 検出しない   | 検出しない | 検出しない | 検出しない   | 検出しない | 12   | 0     | ---        | ---        | ---        | ---        |
| カドミウム及びその化合物                    | mg/L   | 0.003以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0003未満   | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | ---        |
| 水銀及びその化合物                       | mg/L   | 0.0005以下   | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | ---        |
| セレン及びその化合物                      | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 鉛及びその化合物                        | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| ヒ素及びその化合物                       | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 六価クロム化合物                        | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.005未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | ---        |
| 亜硝酸態窒素                          | mg/L   | 0.04以下     | ---   | 0.004未満 | ---   | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   | 0.004未満 | ---   | ---   | 0.004未満 | ---   | 4    | 0     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | ---        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                 | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                   | mg/L   | 10以下       | ---   | ---     | ---   | ---   | 1.0        | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 1.0        | 1.0        | 1.0        | 2016/08/02 |
| フッ素及びその化合物                      | mg/L   | 0.8以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.17       | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 2016/08/02 |
| ホウ素及びその化合物                      | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.04       | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 2016/08/02 |
| 四塩化炭素                           | mg/L   | 0.002以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ---        |
| 1,4-ジオキサン                       | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ---        |
| 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジクロロメタン                         | mg/L   | 0.02以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| テトラクロロエチレン                      | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| トリクロロエチレン                       | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| ベンゼン                            | mg/L   | 0.01以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩素酸                             | mg/L   | 0.6以下      | ---   | 0.06未満  | ---   | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   | 0.06未満  | ---   | ---   | 0.06未満  | ---   | 4    | 0     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ---        |
| クロロ酢酸                           | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | 4    | 0     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| クロロホルム                          | mg/L   | 0.06以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001      | ---   | ---   | 0.001   | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    | 2016/08/02 |
| ジクロロ酢酸                          | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | 4    | 0     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ジブロモクロロメタン                      | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 臭素酸                             | mg/L   | 0.01以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 総トリハロメタン                        | mg/L   | 0.1以下      | ---   | 0.01未満  | ---   | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   | 0.01未満  | ---   | ---   | 0.01未満  | ---   | 4    | 0     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | ---        |
| トリクロロ酢酸                         | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | 4    | 0     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| ブロモジクロロメタン                      | mg/L   | 0.03以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| ブロモホルム                          | mg/L   | 0.09以下     | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | ---   | 0.001未満 | ---   | 4    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| ホルムアルデヒド                        | mg/L   | 0.08以下     | ---   | 0.008未満 | ---   | ---   | 0.008未満    | ---   | ---   | 0.008未満 | ---   | ---   | 0.008未満 | ---   | 4    | 0     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | ---        |
| 亜鉛及びその化合物                       | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.005未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | ---        |
| アルミニウム及びその化合物                   | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.01       | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 2016/08/02 |
| 鉄及びその化合物                        | mg/L   | 0.3以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.03未満     | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | ---        |
| 銅及びその化合物                        | mg/L   | 1.0以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.005未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | ---        |
| ナトリウム及びその化合物                    | mg/L   | 200以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 9.7        | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 9.7        | 9.7        | 9.7        | 2016/08/02 |
| マンガン及びその化合物                     | mg/L   | 0.05以下     | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ---        |
| 塩化物イオン                          | mg/L   | 200以下      | 5.8   | 5.3     | 6.1   | 5.6   | 5.3        | 5.9   | 6.2   | 5.4     | 5.6   | 6.5   | 5.9     | 6.2   | 12   | 0     | 5.8        | 6.5        | 5.3        | 2017/01/04 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)               | mg/L   | 300以下      | ---   | 64      | ---   | ---   | 75         | ---   | ---   | 68      | ---   | ---   | 67      | ---   | 4    | 0     | 69         | 75         | 64         | 2016/08/02 |
| 蒸発残留物                           | mg/L   | 500以下      | ---   | 140     | ---   | ---   | 130        | ---   | ---   | 120     | ---   | ---   | 120     | ---   | 4    | 0     | 128        | 140        | 120        | 2016/05/09 |
| 陰イオン界面活性剤                       | mg/L   | 0.2以下      | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | ---        |
| ジェオスミン                          | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 2-メチルイソボルネオール                   | mg/L   | 0.00001以下  | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | ---        |
| 非イオン界面活性剤                       | mg/L   | 0.02以下     | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | ---   | 0.002未満 | ---   | 4    | 0     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ---        |
| フェノール類                          | mg/L   | 0.005以下    | ---   | ---     | ---   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---     | ---   | ---   | ---     | ---   | 1    | 0     | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ---        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)               | mg/L   | 3以下        | 0.2未満 | 0.2未満   | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満      | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満   | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満   | 0.2未満 | 12   | 0     | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満      | ---        |
| pH値                             | -      | 5.8以上8.6以下 | 7.3   | 7.1     | 7.3   | 7.3   | 7.2        | 7.2   | 7.2   | 7.3     | 7.2   | 7.1   | 7.2     | 7.1   | 12   | 0     | 7.2        | 7.3        | 7.1        | 2016/04/04 |
| 味                               | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 12   | 0     | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 臭気                              | -      | 異常でないこと    | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし    | 異常なし  | 12   | 0     | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 色度                              | 度      | 5以下        | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満   | 0.5未満 | 12   | 0     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | ---        |
| 濁度                              | 度      | 2以下        | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.2   | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満   | 0.1未満 | 12   | 0     | 0.1        | 0.2        | 0.1未満      | 2016/07/04 |
| 上記項目についての水質基準適合判定               |        |            | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合         | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    | 適合    | 適合      | 適合    |      |       |            |            |            |            |

※ 平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った